НЗТИ
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

Лист характеристик

от 21 ноября 2026

Отвод 45° ППУ-ОЦ 1020×11/1300 тип 2 с ОДК

Артикул: НЗТИ-О45-1020-ОЦ-2-ОДК

Диаметр трубы	**1020 мм**
Толщина стенки	**11 мм**
Наружный диаметр оболочки	**1300 мм**
Защитная оболочка	**Оболочка из оцинкованной стали**
Тип изоляции	**тип 2 · усиленная**
Исполнение	**базовое**
Система ОДК	**есть**
Угол	**45°**
Марка стали	**09Г2С**
Стандарт	**ГОСТ 30732-2020**

Масса единицы	**445,16 кг / шт**
Цена без НДС	**по запросу**

Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 10704-91
— ГОСТ 19281-2014
— ГОСТ 30732-2020, раздел 5
— ГОСТ 14918-2020

Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.