**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 24 ноября 2026

## Отвод 90° ПНД ППУ-ОЦ 355×16,9/560 SDR 21 тип 2

Артикул: НЗТИ-О90-PND-355-SDR21-ОЦ-2

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **355 мм** |
| Толщина стенки | **16,9 мм** |
| SDR | **21** |
| Рабочее давление | **8 атм** |
| Наружный диаметр оболочки | **560 мм** |
| Защитная оболочка | **Оболочка из оцинкованной стали** |
| Тип изоляции | **тип 2 · усиленная** |
| Исполнение | **базовое** |
| Тип трубы | **ПНД** |
| Система ОДК | **нет** |
| Угол | **90°** |
| Материал рабочей трубы | **ПЭ100** |
| Марка стали | **09Г2С** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |
| Стандарт стальной трубы | **ГОСТ 18599-2001** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **31,73 кг / шт** |
| Цена без НДС | **30 422,10 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001
— ГОСТ 14918-2020


Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.