**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 19 ноября 2026

## Отвод 90° ПНД ППУ-ПЭ 500×29,4/710 SDR 17

Артикул: НЗТИ-О90-PND-500-SDR17-ПЭ

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **500 мм** |
| Толщина стенки | **29,4 мм** |
| SDR | **17** |
| Рабочее давление | **10 атм** |
| Наружный диаметр оболочки | **710 мм** |
| Защитная оболочка | **Полиэтиленовая оболочка** |
| Тип изоляции | **тип 1 · стандартная** |
| Исполнение | **базовое** |
| Тип трубы | **ПНД** |
| Система ОДК | **нет** |
| Угол | **90°** |
| Материал рабочей трубы | **ПЭ100** |
| Марка стали | **09Г2С** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |
| Стандарт стальной трубы | **ГОСТ 18599-2001** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **68,35 кг / шт** |
| Цена без НДС | **66 757,30 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001